

16. Oktober 2010

Geplatzter Ölschlauch löst die Brandmelder aus

LENZKIRCH (rys). Kleine Ursache -- große Wirkung: Am Montag gingen um 17 Uhr im Kurhaus die Brandmelder los und sorgten für einen Großeinsatz der Lenzkircher Abteilungsfeuerwehren. Auslaufendes Öl am Blockheizkraftwerk tropfte auf den heißen Motor, verdampfte und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Unter schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute vor und fanden die Ursache: Ein Schlauch der Kraftstoffzuführung für das Blockheizkraftwerk war geplatzt, so dass Öl auslief. Die auslaufende Ölmenge verdampfte zum Teil und den Rest fing die Auffangwanne auf. Der Schaden hielt sich in Grenzen. Die über den Schaden informierte Firma Messerschmidt, behob im Anschluss den Schaden und berechnete 180 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Feuerwehreinsatz.

Autor: rys

| WEITERE ARTIKEL: LENZKIRCH |

Auf dem Weg zum Bioenergiedorf

Lenzkirch erhält im Wettbewerb des Regierungsbezirkes zwar keinen Preis, will aber seine Strategie konsequent weiterverfolgen. **MEHR**

Kinderpavillon wird fester Treffpunkt

Alle Aktivitäten im Kinderprogramm starten dort / Eigeninitiative gelobt / Einweihungsfeier. **MEHR**

Lustige Streiche oder süße Leckereien

Saiger Kinder feiern Halloween und klingeln oder klopfen an den Haustüren im Ortsteil. **MEHR**